Baustromverteiler W-AVEV 50/321-6/UR2

Baustromverteiler 50A nach ÖVE EN 61439-4 aus stabilem Stahlblech gefertigt und mit witterungsbestäniger Pulverbeschichtung.



- Zeitersparnis dank innovativer Anschlusstechnik/Zugentlastung
- Sichere und schnelle Montage dank ISO-Gehäuseabdeckungen mit plombierbaren Schnellverschlüssen
- Großer, servicefreundlicher Anschlussraum
- Stabiles, verzinktes Stahlblechgehäuse mit witterungsbeständiger Pulverbeschichtung
- Verzinktes Untergestell mit Kunststoffhülsen bzw. verzinkten Laschen für Erdnägel zur Bodenbefestigung
- Zwei schwenkbare Kranösen
- Ergonomisch geformte Tragegriffe
- Hochwertige Türscharniere mit langer Lebensdauer
- Türöffnungsbegrenzungskette für bestmöglichen Schutz der Türscharniere
- Abschließbarer Türschließmechanismus
- Made in Germany

Bestückung:

- Anschlusssicherung: lt. Versorgungsgebiet
- incl. Überspannungsableiter 3+1 (TT+TN) Kl.“C“ (25A - 125A)
- 1xCEE-Steckdose, 63A/400V über FI direkt
- 2xCEE-Steckdose, 32A/400V mit 2xLS 32A 3p/C
- 3xCEE-Steckdose, 16A/400V mit 3xLS 16A 3p/C
- 6xSK-Steckdose, 16A/250V mit 6xLS 16A 1p/C
- 1xFI 63A/4/0.3A allstromsensitiver FI Typ B für CEE-Steckdose 63A 5p 400V
- 1xFI 63A/4/0.03A therm. fest für die restlichen Steckdosen

Ausgang	1 CEE 63 A, 5P, 400 V, 2 CEE 32 A, 5P, 400 V, 3 CEE 16 A, 5P, 400 V, 6 Schutzkontaktsteckdosen 16 A, 250 V
Kabelanschluss	Mit Kabel
Anschlussleistung	35 VA
Schutzart IP	IP 44
Schutzklasse	Schutzklasse I/Schutzerdung
Temperatureinsatzbereich min./max.	-25 bis 35 °C
Werkstoff	Stahlblech
Länge x Breite x Höhe	360 x 710 x 1270 cm

CL01_2002240141, Rev: 0.66, Stand: 25. 03. 2026

Typbezeichnung	Netzabsicherung	Art.-Nr.	VE
W-AVEV 50/321-6/FU2/A/TIWAG Versorgungsgebiet: Tirol	1 FI 63/0,3 A, Typ B (allstrom-sensitiv), 1 FI 63/0,03 A, Typ B (allstrom-sensitiv), 2 LS 32 A, 3P, C, 3 LS 16 A, 3P, C, 6 LS 16 A, 1P, C	**0774 702 020**	1
W-AVEV 50/321-6/FU2/A/VKW Versorgungsgebiet: Vorarlberg	1 FI 63/0,3 A, Typ B (allstrom-sensitiv), 1 FI 63/0,03 A, Typ A, 2 LS 32 A, 3P, C, 3 LS 16 A, 3P, C, 6 LS 16 A, 1P, C	**0774 702 027**	1

Details/Anwendung

Für den Innen- und Außenbereich.

Anleitung

Als Anschlusspunkt an das Netz des Versorgungsnetzbetreibers (VNB) und besonderer Speisepunkt nach EN61439 zum Anschluss von Wechsel- und Drehstromverbrauchern auf Baustellen, wenn die kundeneigene Anschlussleitung vor der Mess-einrichtung maximal 30m lang ist und das VNB keinen separaten Anschlussschrank fordert. Zusätzlich kann ein beglaubigter Zwischenzähler für eine Untermessung eingebaut werden.

Hinweis

Versorgungsgebiet: Tirol
Anschlussklemmen 6-35 mm^2 Cu
Zählerplatz: Wirkstromzählerschleife H07V-K 16mm2 400V AC
Hauptsich.: Tarifschalter 40–50A 3p ü alle Ausg. im Vorzählerbereich plombierbar

Entspricht der ÖVE EN 61439-4