Prüfaerosol 918-5 für Rauchmelder und Rauchschalter

Dient zur Funktionsprüfung (Simulation des Rauches) der Rauchmelder und Rauchschalter

- Frei von halogenisiertem Kohlenwasserstoff
- Farblos, angenehmer Geruch



Inhalt	250 ml
Dichte	0,5713 g/cm³
Geruch/Duft	Charakteristisch

Art.-Nr. 0688 002 102
VE: 1

Details/Anwendung

Das Prüfaerosol ist besonders zur monatlichen und jährlichen Funktionsprüfung der optischen Rauchmelder/Rauchschalter geeignet.

Anleitung

Den Rauchmelder/Rauchschalter aus ca. 30 cm Entfernung mehrmals ansprühen, mit Sprühstößen von ca. 1 Sekunde. Sollte der Rauchmelder/Rauchschalter nach spätestens 1 Minute nicht reagieren, ist dieser wahrscheinlich fehlerhaft und sollte ausgetauscht werden.

Hinweis

Das Prüfaerosol passt auf den Service Adapter der Teleksopstange der Fa. Hekatron.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Rauchschalter ORS 142 für Schließfolgeregelungen und Feststellanlagen Schaltspannung 30 V/DC	**0688 002 001**

CL01_1503110631, Rev: 0.538, Stand: 30. 04. 2026