Intumeszierende Streifen für Schachtwand

Brandschutzsystem für Schachtwände.

Intumeszierende Streifen für die brandschutztechnsiche Abschottung von brennbaren Rohren und Lüftungsleitungen in Schachtwänden.

Bei Fragen stehen Ihnen unsere Brandschutzspezialisten in der jeweiligen Region zur Verfügung:

- Region West: Hr. Gritsch / Hr. Kröss: 067682426552 / 067682426229
- Region Süd: Hr. Romanov: 067682426249
- Region Mitte: Hr. Reichhard: 067682426592
- Region Ost: Hr. Habel / Hr. Schneeweis: 067682426569 / 067682426597



Dicke	1 mm
Länge	10 m
Breite	100 mm
Feuerwiderstandsklasse	EI120
Farbe	Graphitgrau
Baustoffklasse	E - Normal entflammbar
Werkstoff	Glasfilamentgewebe
Baustoffklasse Bedingung	nach DIN EN 13501-1

Art.-Nr. 0893 304 312
VE: 1

Details/Anwendung

Anwendung im Innenbereich in Schachtwänden: Abschottung von brennbaren Rohren und Lüftungsleitungen in einseitig beplankten Schachtwänden oder Ständerwänden. Feuerwiderstandsklasse bis EI 90 U/U, Wandstärke ab 2 x 20 mm Gipskartonplatte.

Anleitung

Der Streifen wird in der entsprechenden Anzahl an Lagen um das brennbare Rohr oder die Lüftungsleitung gewickelt, mit Gewebeklebeband fixiert und mit einem Überstand von 30 mm zur Bauteiloberfläche ausgerichtet. Bei brennbaren Rohren beidseitig fixiert mit Rohrschellen.

Leistungsnachweis





Hinweis

Der Verschluss des Ringspalts erfolgt mit Gipsspachtel (A1) in der gesamten Wandstärke.

CL01_2501030213, Rev. 0.363, Stand: 02. 12. 2024