Refraktometer für Solaranlagen

Optischer Frostschutzprüfer für Kältemittel in Solar- und Wärmepumpenkreisläufen



Zur Bestimmung des Eisflockpunkts für folgende Kältemittel:

- Ethanol Skala A
- Ethylen Glycol Skala B
- Propylen Glycol Skala C
- nD20 Brechungsindex Skala D

Temperatureinsatzbereich min.	-40 °C
Länge	152 mm

Art.-Nr. 0704 525
VE: 1

Details/Anwendung

für Solaranlagen und Heizungskreisläufe

Anleitung

- Prüfen, ob Prisma und Klappe am Messgerät sauber sind
- Mit beigelegter Pipette einen Tropfen von der zu prüfenden Flüssigkeit auf das Prisma geben
- Klappe schließen damit Tropfen verteilt wird
- Okular durch Drehen auf Sehschärfe einstellen
- Wert auf entsprechender Skala ablesen – es erscheint eine scharfe HELL-DUNKEL Trennlinie

Hinweis

Nach Beendigung des Prüfvorgangs Prisma mit trockenem Tuch reinigen.

CL01_6101061804, Rev: 0.180, Stand: 02. 12. 2024