Prüfaerosol P - 250 für Rauchmelder und Rauchschalter

Das Prüfaerosol dient zur Funktionsprüfung (Simulation des Rauches) der Rauchmelder und Rauchschalter

- Frei von halogeniesiertem Kohlenwasserstoff
- Farblos, leicht süßer, angenehmer Geruch

Inhalt	250 ml

Art.-Nr. 0688 002 101
VE: 1 / 12



Anleitung

Aerosol Behälter vor Gebrauch schütteln. Kappe abnehmen und Rauchmelder ca. 1 Sekunde lang ansprühen. Leuchtet die Rote LED innerhalb von 15 Sekunden nicht auf, den Sprühvorgang wiederholen. Sollte der Rauchmelder nach dem dritten Versuch keine Reaktion zeigen, ist dieser zu tauschen.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Rauchschalter ORS 142 für Schließfolgeregelungen und Feststellanlagen Schaltspannung 30 V/DC	**0688 002 001**

CI01_1503110607, Rev: 0.242, Stand: 26. 06. 2026